



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-PRESUPUESTOPARTICIPATIVO-022-2022 T-PP/008/2022

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 09:00 horas del día 01 de noviembre de 2022, y en base a lo estipulado en el artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

"REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. 5 DE MAYO, FRACC. RINCONES DE PUEBLA, MEXICALI, B.C."

Los cuales consistieron principalmente en:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT
A	ALUMBRADO PÚBLICO		
A 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP DE 70 W. 240 V.	PZA	62.00
A 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 9.00 M DE 400 KG TIPO COSTA.	PZA	27.00
A 04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA DE ANCLA SENCILLA RSA CON CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8"Ø.	PZA	2.00
A 05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASTIDOR TIPO B1. INCLUYE: FLEJE Y GRAPAS.	PZA	27.00
A 06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR DE PORCELANA 1C ANSI CAT 8075.	PZA	27.00
A 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN M-2 (SIN INTERRUPTOR PRINCIPAL, SOLO BASE DE MEDICIÓN SENCILLA) Y CONTROL PARA ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE: BASE DE MEDICIÓN SENCILLA 100A, 120/240 V., ALIMENTACIÓN DE ENTRADA DE ACOMETIDA, TUBO SOPORTE MT-1, SISTEMA DE TIERRAS M-100 Y CANDADO.	PZA	1.00
A 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA, 1F-3H, 240/120 V, 100 AMP., 08 CIRCUITOS TIPO QO PARA SOBREPONER, NEMA 3R, MCA. SQUARE-D, CAT. QO816L100RB.	PZA	1.00
A 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP., 240 V. CAT. QO230 MCA. SQUARE-D.	PZA	2.00
A 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 50 AMP., 240 V. CAT. QO250 MCA. SQUARE-D.	PZA	1.00
A 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE CENTRO DE CARGA A CABLE NEUTRANEL AÉREO CON CABLE DE COBRE 2-8F, 1-10T, CANALIZADOS EN 01 TUBO EMT DE 3/4" Y MUFA METÁLICA PARA EXTERIOR A LA SALIDA DEL CABLE.	PZA	2.00
A 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6.	M	1,184.75

1



En este acto, el **C. Luis Enrique Araiza Casillas**, representante legal de la empresa **Araiza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados en la obra.

En vista de lo anteriormente consignado, el **C. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **Araiza Proyectos Eléctricos, S.A. de C.V.**, a través de su representante legal, **C. Luis Enrique Araiza Casillas** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 10:00 hrs. del día 01 de noviembre de 2022 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

**ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE
C.V.**

C. LUIS ENRIQUE ARAIZA CASILLAS

REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. ALBERTO IBARRA OJEDA

DIRECTOR

TESTIGO

C. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDON

**JEFE DEPTO. DE EJECUCION Y CONTROL
DE OBRA VIAL**

TESTIGO

C. EDUAR GUEVARA LEÓN

RESIDENTE DE SUPERVISION