



XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Mexicali, Baja California, a 13 de noviembre de 2019

Con fundamento en el Artículo 36 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California y el punto II de la **Invitación a cuando menos tres personas No. AYTOMXL-OM-INV-07-19**, referente al **"Suministro de Material Eléctrico para el Gobierno Municipal de Mexicali, Baja California"** habiéndose señalado como fecha límite para el envío de cuestionarios el día 12 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas, mediante el presente escrito se hace del conocimiento de los invitados participantes de la Respuesta emitida por la Oficialía Mayor y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, al cuestionario recibido en tiempo y forma, a efecto de que tomen las precauciones necesarias en la elaboración de su proposición técnica y económica:

NOTAS ACLARATORIAS DEL ANEXO 1 DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN:

Nota Aclaratoria 1.- Referente al **Anexo 1 (Especificaciones Técnicas)** de la invitación, se les notifica a los invitados participantes que en el paquete 3 se elimina la subpartida 5 y se integra al paquete 2 del procedimiento quedando de la siguiente manera: 40 subpartidas en el paquete 2 y 5 subpartidas en el paquete 3.

Nota Aclaratoria 2.- Referente al **Anexo 1 (Especificaciones Técnicas)**, de la invitación, se establecen las siguientes marcas aceptadas en las subpartidas para los 3 paquetes del procedimiento, debido a que por error había marcas que no correspondían al artículo, asimismo se hicieron los cambios de las subpartidas de acuerdo a la nota aclaratoria número 1.

Partida: Material Eléctrico			
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCAS ACEPTADAS
Paquete 1 MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Desarrollo Rural y Delegaciones)			
Subpartidas			
1	Balastro autorregulado $\pm 10\%$, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque.	Pieza	Sola Basic / advance / crouse hinds / Philips
2	Fotocelda electrónica de candado, voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta.	Pieza	Dtl/ Fisher Pierce/Tork
3	Base para fotocelda catalogo AM-1-A-NB.	Pieza	Alr/ American Electric/Argos
4	Cinta aislante Scotch's súper 33 de 66 pies de longitud.	Pieza	3M



XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

5	Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales, duración de 24,000 horas o más.	Pieza	Philips / GE
6	Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o más. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales.	Pieza	Philips / GE
7	Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7	Pieza	Sola Basic / Lumicon

Partida: Material Eléctrico			
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCAS ACEPTADAS
Paquete 2 MATERIAL ELÉCTRICO (Dirección de Servicios Públicos)			
Subpartidas			
1	Cristal Prismático para luminaria tipo cobra 150 watts, curva tipo II.	Pieza	American/holophane
2	Balastro autorregulado $\pm 10\%$, para luminario de v.s.a.p. De 70 watts, voltaje 240 volts, bajas perdidas, incluye: capacitor y arranque.	Pieza	Sola Basic / advance / crouse hinds / Philips
3	Balastro autorregulado $\pm 10\%$, para luminario de v.s.a.p. 150 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor.	Pieza	Sola Basic / advance / crouse hinds / Philips
4	Balastro autorregulado $\pm 10\%$, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 240/480 volts, incluye: arranque y capacitor.	Pieza	Sola Basic / advance / crouse hinds / Philips
5	Balastro autorregulado $\pm 10\%$, para luminario de v.s.a.p. 250 watts, voltaje 277 volts, incluye: arranque y capacitor.	Pieza	Sola Basic / advance / crouse hinds / Philips
6	Balastro autorregulado $\pm 10\%$, para luminario de Aditivo metálico de 250 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor.	Pieza	Sola Basic / advance / crouse hinds / Philips
7	Balastro autorregulado $\pm 10\%$, para luminario de Aditivo metálico de 400 watts, voltaje 240 volts, incluye: capacitor.	Pieza	Sola Basic / advance / crouse hinds / Philips
8	Alambre tipo Romex 2 x 14, (entregar en rollos de 100 mts.)	Metro	Viakon/Latincasa/Conдумex
9	Fotocelda electrónica de candado, voltaje de operación 120/240/277 volts, hasta 1000 watts, catalogo DP124 1.5 1704 J50. garantía de operación de 4 años, cuando menos, otorgada por el proveedor, fotocelda normalmente abierta.	Pieza	Dtl/ Fisher Pierce/Tork
10	Porta fotocelda catalogo AM-1-A-NB.	Pieza	Alr/ American Electric/Argos
11	Fotocelda cuadrada voltaje de operación a 120-240 Volts.	Pieza	Dtl / Dayton/ Tork
12	Cinta aislante Scotch's súper 33 de 66 pies de longitud.	Pieza	3m
13	Contactador Magnético, clase 8903, bobina 240 Volts, 4 polos, SMG3VO3 PARA 30 AMP.	Pieza	Sqd / Siemens



XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

14	Contactador Magnético, clase 8910 bobina 240 Volts, 3 polos, 40 amp.	Pieza	Sqd / Siemens
15	Refractor de policarbonato de alto impacto para lámpara tipo cobra de 150 watts, curva tipo II.	Pieza	American/ holophane
16	Base integral 240 volts, 100 amperes, 4 contactos con quinta terminal.	Pieza	American/Elison/S QD
17	Foco V.S.A.P. 150 watts, base mogul 16,000 lúmenes iniciales, duración de 24,000 horas o más.	Pieza	Philips / GE
18	Foco V.S.A.P. 70 watts, 24,000 horas o más. base mogul, 6,300 lúmenes iniciales.	Pieza	Philips / GE
19	Foco V.S.A.P. 100 watts, base mogul, 9,500 lúmenes iniciales. 24,000 horas o más.	Pieza	Philips / GE
20	Foco V.S.A.P. 250 watts, 28,500 lúmenes iniciales, base mogul, 24,000 horas o más.	Pieza	Philips / GE
21	Foco V.S.A.P. 150 watts, base mediana ITEM:LU150/MED	Pieza	Philips / GE
22	Foco de aditivo metálico de 400 watts, lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o más.	Pieza	Philips / GE
23	Foco de aditivo metálico de 250 watts, 20,500 lúmenes iniciales, base mogul, 10,000 horas o más.	Pieza	Philips / GE
24	Foco de aditivo metálico de 1500 watts, base mogul, mh1500/U, 6,000 horas o más.	Pieza	Philips / GE
25	Cable neutranel 2+1 cal. 6 de aluminio. (entregar en rollos de 300 mts.)	Metro	Viakon/Latincasa/ Conдумex
26	Bastidor de 1 hilo REF- B1.	Pieza	Conhesa
27	Aislador de carrete 1c ANSI 53.3 cat.8075.	Pieza	Iusa
28	Arranque para luminaria v.s.a.p. de 70/150 watts, catalogo. 37-63-AS-6.9-N7	Pieza	Sola Basic / Lumicon
29	Arranque para luminaria v.s.a.p. de 250 watts y 400 watts .	Pieza	Sola Basic / Lumicon
30	Brazo para luminaria galvanizado de 1.80 mts x 2" de diámetro, cedula 40, con barreno de 1 pulg. En parte inferior del brazo a la altura de la base para cablear, inmersión en caliente.	Pieza	Polesa
31	Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 240 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o más.	Pieza	American electric
32	Luminaria tipo cobra de LED de 133 watts, voltaje 480 volts, curva tipo II, temperatura de operación a 50 grados centígrados, vida útil de 100,000 horas o más.	Pieza	American electric
33	Fotocelda tipo Ojo 2002 208-277 volts	Pieza	Dtl/ Fisher Pierce/Tork
34	Base de medición trifásica 3F, 7 contactos de 100 amperes.	Pieza	Sqd / Siemens/Elison
35	Interruptor Termo magnético dos polos 20 amperes, en caja nema tipo 1, mod. :HDL25020	Pieza	Sqd / Siemens/G.E
36	Interruptor Termo magnético dos polos 80 amperes, en caja nema tipo 1 mod. :HDL25080	Pieza	Sqd / Siemens/G.E



XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

37	Cable tipo uso rudo 4 hilos, cal. 14, (entregar en rollos de 100 mts.)	Metro	Indiana / Condulac
38	Interruptor 1 polo 20 amperes tipo plug in.	Pieza	Sqd / Siemens/G.E
39	Interruptor 2 polos 30 amperes tipo plug in.	Pieza	Sqd / Siemens/G.E
40	Tarjeta CPU. para controlador modelo serie C200.	Pieza	Semex

Partida: Material Eléctrico			
Paquetes	DESCRIPCION DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	MARCAS ACEPTADAS
Paquete 3 MATERIAL ELÉCTRICO PARA SEMAFORIZACIÓN. (Dirección de Servicios Públicos)			
Subpartidas			
1	Luz a base de leds para semáforo de 12" de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o más, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Pieza	Leotek / Dialight/G.E.
2	Luz a base de leds para semáforo de 12" de diámetro TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje nominal de 120v y frecuencia de 60hz, lente o pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C hasta +74°C) duración de 80,000 horas o más, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Pieza	Leotek / Dialight/G.E.
3	Flecha a base de leds para semáforo de 12" de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Verde, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o más, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Pieza	Leotek / Dialight/G.E.
4	Flecha a base de leds para semáforo de 12" de diámetro, TIPO INCANDESCENTE, color Rojo, voltaje 120v-60hz, pantalla transparente de policarbonato protegido contra rayos U.V, soporte condiciones de extrema temperatura con rango mínimo de (-37°C y +74°C), duración de 80,000 horas o más, garantía mínima otorgada por el proveedor de 5 años.	Pieza	Leotek / Dialight/G.E.
5	Cerebro Flex Adaptativo (Rack Mount) con puerto USB y Ethernet, pantalla de menús en 16 líneas x 40 caracteres.	Pieza	MaCain

CUESTIONARIO RECIBIDO EN TIEMPO Y FORMA

A C City Traffic, S.A. de C.V.

Pregunta 1: Podemos eliminar la subpartida 5 de nuestra propuesta en el Paquete 3, ya que es únicamente de un fabricante en especial (Semex).



XXIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Respuesta: Deberán apegarse a las Notas Aclaratorias número 1 y 2.

Equipos Eléctricos de Baja California, S.A. de C.V.

Pregunta 1: De la Partida 21 de Material Eléctrico de Dirección de Servicios Públicos Solicitan Foco VSAP 150w Base Mediana Marca Philips.

¿Se puede cotizar alguna marca similar que cumpla con las especificaciones técnicas y Garantías de Propuesta, ya que Philips a discontinuado este modelo?

Ejemplo: Marca Saglite

Respuesta: Deberán cotizar la marca de acuerdo a la nota aclaratoria número 2.

Pregunta 1: En la partida 24 donde se solicita foco aditivo metálico 1500 watts base mogul mh1500/u, 6000 horas.; solicitan marca Philips y Sanlight.

¿Se puede cotizar alguna marca similar que cumpla con las especificaciones técnicas y garantías de propuesta, ya que Philips a discontinuado este modelo y Sanlight ya no existe dicha marca?

Ejemplo: Marca Osram

Respuesta: Deberán cotizar la marca de acuerdo a la nota aclaratoria número 2.

ATENTAMENTE

FELIPE DE JESÚS GAMBOA VALDEZ
SECRETARIO TECNICO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES
DE OFICIALÍA MAYOR DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.

C.C.P.- Archivo.
FJGV/AALC/AJCS

