



H. AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONTRATO NO. IS-MXL-PP-037-2023 T-PP/008/2023

En la ciudad de Mexicali, B. C., a las 11:00 horas del día 29 de mayo de 2024, y en base a lo estipulado en el Artículo 69 del Reglamento de La Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con La Misma del Estado de Baja California; se reunieron en el sitio de los trabajos, las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con motivo de formalizar la recepción de los trabajos denominados:

**"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD, FRACC. CASA DIGNA, MEXICALI, B. C."**

La cual se ejecutó al amparo del Contrato de Obra Pública No. IS-MXL-PP-037-2023 T-PP/008/2023, por **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S.A. DE C.V.**

Los cuales consistieron principalmente en:

**REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL VOLUNTAD, FRACC. CASA DIGNA, MEXICALI, B. C.**

A PRELIMINARES			
	LIMPIEZA DE PISOS EN INTERIOR DE EDIFICIO	M2	637.64
	DEMOLICIÓN DE TAPIADO DE MUROS CON BLOCK COMÚN DE 15 CM DE ESPEROR PARA FORJAR VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	48.72
	DEMOLICIÓN DE AZULEJO EN PISOS Y MUROS	M2	40.00
	DEMOLICIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN PISOS	M2	500.00
	DEMOLICIÓN DE APLANADO DE CEMENT-BOND Y PLACA DE POLIESTIRENO DE 2" DE ESPESOR DAÑADOS EN MURO EXTERIOR	M2	140.00
	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO EN CUBIERTA	M2	560.61
	REHABILITADO DE SALIDA HIDRÁULICA DE COBRE DE 1/2"Ø	PZA	12.00
	REHABILITADO DE SALIDA SANITARIA DE ABS CED. 40 DE 2"Ø	PZA	9.00
	REHABILITADO DE SALIDA SANITARIA DE ABS CED. 40 DE 4"Ø	PZA	5.00
	REHABILITADO DE REGISTRO SANITARIO (R1)	PZA	2.00
	REHABILITADO DE REGISTRO SANITARIO (R2)	PZA	3.00
B OBRA EXTERIOR, CERCOS Y BARANDALES			
	CONSTRUCCIÓN DE DADO DE CIMENTACIÓN PARA CERCO DE HERRERÍA DE 25x25x60 CM, A BASE DE CONCRETO $f_c=210$ KG/CM <sup>2</sup> , ARMADO CON 4 VRS. No. 4 Y ESTRIBOS No. 3 @20 CM	PZA	46.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 8.06 M DE ANCHO x 1.90 M DE ALTO EN DOS HOJAS, FABRICADO A BASE DE POSTE PTR DE 4"x4"x3/16", MARCO Y VERTICALES DE PERFIL TUBULAR @15 CM, BISAGRAS TIPO TEJUELO DE 2"x1-1/4", ÁNGULO DE 4"x4"x1/4", PASADOR PORTACANDADO DE 5/8"Ø	PZA	2.00



	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 1.10 M DE ANCHO x 1.90 M DE ALTO EN UNA HOJA, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR DE 3"x3"x3/16", MARCO DE PERFIL TUBULAR DE 3"x1-1/2" CAL. 18, VERTICALES DE PERFIL TUBULAR DE 1"x2" CAL. 18 @15 CM, BISAGRAS TIPO TEJUELO DE 2"x1-1/4", ÁNGULO DE 3"x3"x1/4", PASADOR PORTACANDADO DE 5/8"Ø	PZA	1.00
	CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBULAR CIRCULAR DE Fo.No. DE 3"Ø CED. 40, FIJADO EN LOSA DE CONCRETO MEDIANTE PLACA DE 5"x6"X1/4" CON DOS PERNOS ANCLAS DE 3/8"Ø EN CADA POSTE	M	17.00
C	PUERTAS, VENTANAS Y REJAS DE PROTECCION		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTA EN ACCESO PRINCIPAL CUBRIENDO UN VANO DE 5.52x2.74 M MEDIDAS APROXIMADAS.	PZA	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN VANO DE 2.00x2.06 M MEDIDAS APROXIMADAS, DE DOBLE HOJA DE DOBLE ABATIMIENTO CON ALUMINIO COLOR NEGRO	PZA	3.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN VANO DE 1.22x1.27 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON VIDRIO NATURAL DE 1/4" DE ESPESOR, ALUMINIO ANODIZADO	PZA	8.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN VANO DE 0.42x0.43 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON VIDRIO NATURAL DE 1/4" DE ESPESOR, ALUMINIO ANODIZADO	PZA	16.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN VANO DE 0.83x0.86 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON VIDRIO ESPEJO DE 1/4" DE ESPESOR, ALUMINIO ANODIZADO	PZA	5.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN VANO DE 0.80x1.10 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON VIDRIO NATURAL DE 1/4" DE ESPESOR, ALUMINIO ANODIZADO	PZA	2.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN VANO DE 1.06x1.04 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON VIDRIO NATURAL DE 1/4" DE ESPESOR, ALUMINIO ANODIZADO	PZA	3.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA EN VANO DE 1.24x1.01 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON VIDRIO NATURAL DE 1/4" DE ESPESOR, ALUMINIO ANODIZADO	PZA	12.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN VANO DE 1.00x2.10 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON BASTIDOR DE MADERA DOBLE TAMBOR	PZA	9.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EN VANO DE 0.82x2.10 M MEDIDAS APROXIMADAS, CON BASTIDOR DE MADERA DOBLE TAMBOR	PZA	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS DE 1.22x1.27 M	PZA	8.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS DE 1.24x1.01 M	PZA	11.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA PARA PROTECCIÓN DE VENTANAS DE 0.83x0.86 M	PZA	5.00
D	REHABILITACIÓN DE CUBIERTA		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO DE POLIURETANO	M2	794.97
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTAGUAS EN UNIÓN DE CUBIERTA INSULPANEL Y PRETIL	M	32.50
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS EN UNIÓN DE CUBIERTA INSULPANEL Y PRETIL	M	30.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAGOTERO EN VOLADO DE CUBIERTA INSULPANEL	M	56.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GOTERO LATERAL DOBLE PARA MURO INTERMEDIO DE CUBIERTA INSULPANEL	M	29.80
E	AIRE ACONDICIONADO Y DUCTOS		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TON DE CAPACIDAD, MONOFÁSICO, 230 VOLTS, 60 HZ, MARCA TRANE MODELO MTZH06013XXAXXL	PZA	1.00





	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU/HR, MONOFÁSICO, 230 VOLTS, 60 HZ, MARCA TRANE MODELO 4MCW1524A1000AA	PZA	3.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE CONDENSADO PARA APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU/HR	PZA	6.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU/HR, MONOFÁSICO, 230 VOLTS, 60 HZ, MARCA TRANE MODELO 4MCW1536A1000AA	PZA	8.00
F	MUROS, PLAFONES Y ACABADOS		
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLARROCA DE 12 CM DE ESPESOR CON DOS CARAS DE CARTÓN DE YESO, ESTRUCTURA A BASE DE CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA LISA DE 3-5/8" CAL. 22 EN SUELO Y TECHO; Y POSTES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 A CADA 40 CM	M2	192.86
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DESMONTABLE EN PANELES DE 5/8"x2'x2' MARCA USG MOD. RADAR O SIMILAR EN COLOR BLANCO, HERRAJE EXPUESTO PRELUDE 15/16" BLANCO	M2	114.28
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DESMONTABLE EN PANELES DE 5/8"x2'x4' MARCA USG MOD. RADAR O SIMILAR EN COLOR BLANCO, HERRAJE EXPUESTO PRELUDE 15/16" BLANCO	M2	476.61
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA DE 45x45 CM MARCA VITROMEX MODELO PARMA COLOR BLANCO ACABADO BRILLANTE	M2	506.63
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE CERÁMICA DE 8x45 CM MARCA VITROMEX COLOR BLANCO ACABADO BRILLANTE	M	318.52
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO LISO DE 20x30 CM COLOR BLANCO MARCA LAMOSA	M2	85.68
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO DE 12 MM DE ESPESOR MÁS ESPUMA BAJO PISO	M2	124.75
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍNILICA PARA INTERIOR BASE AGUA SEMIGLOSS EN MUROS	M2	1032.33
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VÍNILICA PARA EXTERIOR BASE AGUA SEMIGLOSS EN MUROS	M2	529.60
G	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTACTOS Y LUMINARIAS		
	CONTACTOS Y LUMINARIAS		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL RECTANGULAR 2'x4', SERIE CPX, FUENTE DE LUZ LED-STATIC, BLANCO DIMEABLE, 4000LM, 4000K, CRI 80, DLC STANDARD, PROTOCOLO DIMEABLE 0-10V, 38.9W, 120-277V, BLANCA, TIPO DE MONTAJE EMPOTRABLE/ SUPERFICIE/SUSPENDIDO, CAT. CPX 2X4 4000LM 40K M2, MARCA LITHONIA.	PZA	70.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL CUADRADO 2'x2', SERIE CPX, FUENTE DE LUZ LED-STATIC, BLANCO DIMEABLE, 3200LM, 4000K, CRI 80, DLC STANDARD, PROTOCOLO DIMEABLE 0-10V, 31.5W, 120-277V, BLANCA, TIPO DE MONTAJE EMPOTRABLE/ SUPERFICIE/SUSPENDIDO, CAT. CPX 2X2 3200LM 40K M4, MARCA LITHONIA.	PZA	16.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA COMPACTO SPOT REDONDO 6", SERIE WF6, FUENTE DE LUZ LED-DINAMIC, BLANCA, 920LM, 4000K, CRI 90, ENERGY STAR, PROTOCOLO DIMEABLE 0-10V, 10.0W, 120-277V, CARCAZA POLICARBONATO, TIPO DE MONTAJE EMPOTRADO, CAT. WF6 LED 40K 90CRI MW WH, MARCA LITHONIA.	PZA	13.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE 8"Ø, PARA MURO, CON REJILLA DE PLÁSTICO, 160 CFM, 120V, 1.5 A, 1925 RPM, CAT. 807 O WH, MARCA NUTONE.	PZA	5.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, SERIE EU2C, FUENTE DE LUZ LED-STATIC, BLANCA, 90LM, 5000K, CRI 70, 0.56W, 120-277V, CARCAZA POLICARBONATO, TIPO DE MONTAJE MURO, CAT. EU2C M6, MARCA LITHONIA.	PZA	7.00
	SALIDAS		





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE LUMINARIA LED 2x4', 2x2' Y/O 4', TIPO EMPOTRAR O SOBREPONER, 120 V, BALASTRA ELECTRÓNICA PARA EMPOTRAR.	PZA	86.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE SPOT MONTADO EN PLAFOND RETICULAR DESMONTABLE Y/O RÍGIDO	PZA	13.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE EXTRACTOR CON O SIN LUZ	PZA	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE LAMPARA WALL PACK INSTALADA EN MURO EXTERIOR s Varios.	PZA	13.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONEXIÓN DE BATERIAS DE EMERGENCIA E INDICADORES DE "SALIDA"	PZA	11.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA Y APAGADOR SENCILLO, TIPO DECORA, SILENCIOSO, GRADO RESIDENCIAL, 15A-120/277V, CAT. 5601-2I, MCA. LEVITON, TAPA DE BAQUELITA COLOR IVORY	PZA	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO, TIPO DECORA, SILENCIOSO, GRADO RESIDENCIAL, 15A-120/277V, CAT. 5601-2I, MCA. LEVITON, TAPA DE BAQUELITA COLOR IVORY	PZA	6.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE, TIPO DECORA, SILENCIOSO, GRADO COMERCIAL, 15A-120/277V, CAT. 5634-I, MCA. LEVITON, TAPA DE BAQUELITA COLOR IVORY	PZA	4.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO TIPO DECORA, 15A-120V, GRADO RESIDENCIAL, DE USO GENERAL, CAT. 5325-I, MCA. LEVITON, CON TAPA DE BAQUELITA	PZA	23.00
PARA AIRE ACONDICIONADO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON LA SIGUIENTE CONFORMACIÓN: 2H-#10 AWG, 1H-#10 AWG TIERRA, EN 01 TUBO EMT 16mm (1/2").	M	68.73
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON LA SIGUIENTE CONFORMACIÓN: 2H-#8 AWG, 1H-#10 AWG TIERRA, EN 01 TUBO EMT 21mm (3/4").	M	179.31
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON LA SIGUIENTE CONFORMACIÓN: 2H-#6 AWG, 1H-#10 AWG TIERRA, EN 01 TUBO EMT 21mm (3/4").	M	5.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS, 30 AMP, 240V, NEMA 3R, CAT. DU221RB MCA. SQD	PZA	11.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 POLOS, 60 AMP, 240V, NEMA 3R, CAT. DU222RB MARCA SQUARE D	PZA	1.00
TABLERO Y ALIMENTADORES		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA CCA, 3F-4H, 220/127V, 125 AMP, 24 CIRCUITOS, EMPOTRADO EN MURO, NEMA 1, CAT. QO324L125G, MARCA SQUARE D.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P-15A, 120V, 10KA, CAT. QO115, MARCA SQUARE D.	PZA	6.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P-20A, 120V, 10KA, CAT. QO120, MARCA SQUARE D	PZA	12.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA CCR, 3F-4H, 220/127V, 125 AMP, 12 CIRCUITOS, EMPOTRADO EN MURO, NEMA 1, CAT. QO312L125G, MARCA SQUARE D.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P-20A, 120V, 10KA, CAT. QO120, MARCA SQUARE D.	PZA	5.00



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 2P-20A, 240V, 10KA, CAT. QO220, MARCA SQUARE D.	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 2P-30A, 240V, 10KA, CAT. QO230, MARCA SQUARE D.	PZA	8.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3P-40A, 240V, 10KA, CAT. QO340, MARCA SQUARE D.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3P-50A, 240V, 10KA, CAT. QO350, MARCA SQUARE D.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO DE BAJA TENSIÓN CON LA SIGUIENTE CONFORMACIÓN: 3H-#4/0 AWG, 1H-#2/0 AWG NEUTRO, 1H-#6 AWG TIERRA, EN 01 TUBO PVC CED. 40 DE 63mm (2 1/2").	M	60.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN ARMADO NORMA M-5, CON BASE DE MEDICIÓN 3F-4H, 200A, 7 MORDAZAS, NEMA 3R, CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO INTEGRADO DE 3x200 AMP, SISTEMA DE TIERRAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD, CONECTADO DESDE EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE FIBRA DE VIDRIO 50x80x65 CM CON TAPA DE CONCRETO POLIMÉRICO f <sub>c</sub> =800 KG/CM <sup>2</sup> , SISTEMA DE SUJECIÓN CON 2 TORNILLOS DE 1/2", MARCA CENMEX. SUBESTACIÓN	PZA	2.00
ALARMA CONTRA ROBO E INCENDIO		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE CONTROL DE ALARMA DSC POWER 832, INCLUYE: GABINETE METÁLICO, FUENTE DE ALIMENTACIÓN 16V 40VA Y BATERÍA RECARGABLE 12VDC 4AH.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO ALFANUMÉRICO DSC PK5500.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETA EXPANSORA DE 8 ZONAS DSC PC5108. INCLUYE: GABINETE METÁLICO.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE PODER 12VDC 2.5 AMPS ALTRONIX, INCLUYE: TRANSFORMADOR 16.5V 40VA, BATERÍA 12VDC 4AH.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DE CUATRO HILOS SYSTEM SENSOR C4W-BA.	PZA	12.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE JALÓN FIRE LITE BG-12LSP.	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO DSC	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO USO RUDO DE 4" PARA PUERTA.	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO PARA VENTANA	PZA	24.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE FUEGO SYSTEM SENSOR P2R.	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA EXTERNA MODELO DSC 30W, INCLUYE: CAJA PARA SIRENA Y DOS INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÓDIGO PULSANTE ROJO.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELAY 12 VDC 1 AMP. N.C./N.O.	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO MULTIFILAR 22/4 AWG CONDUMEX	M	481.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FPLR 18/4 AWG CONDUMEX	M	300.00





	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO FPLR 16/2 AWG CONDUMEX	M	62.30
	VOZ Y DATOS		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SEÑAL DE VOZ Y DATOS EN MURO	PZA	11.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA SEÑAL DE VOZ Y DATOS EN MUEBLE DE MADERA	PZA	4.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TELEFÓNICO DE 24x18" CON PUERTA Y BISAGRAS	PZA	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE DATOS UTP CATEGORÍA 6E MARCA PANDUIT.	M	163.24
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA SENCILLA PARA NODO DE DATOS	PZA	11.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE DATOS CATEGORÍA 6E MARCA PANDUIT COLOR AZUL	PZA	11.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL MODULAR DE 24 PUERTOS PARA RACK MARCA PANDUIT.	PZA	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRACKET DE PARED PARA CABLEADO ESTRUCTURADO.	PZA	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH 24 PUERTOS, WEBSMART MARCA TREND NET.	PZA	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO DE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA RED DE VOZ Y DATOS	PZA	1.00
H	MUEBLES, ACCESORIOS DE BAÑO E INSTALACION DE GAS L.P		
	CONSTRUCCIÓN DE MESETA PARA LAVAMANOS DE 0.60x4.10 M	PZA	2.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER, MARCA VITROMEX	PZA	4.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TASA SANITARIA CON TANQUE NORMAL, MARCA LAMOSA	PZA	3.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, MARCA VITROMEX MODELO APOLO FLUS HAND	PZA	2.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO COLOR BLANCO, MARCA AMERICAN STANDARD	PZA	2.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE ROLLO DE PAPEL SANITARIO, DE PLÁSTICO, MARCA KIMBERLY-CLARK	PZA	5.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO PARA REPUESTO DE 1000 ML, MODO DE OPERACIÓN MANUAL, COLOR GRIS Y BLANCO, ACABADO MATE	PZA	2.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADORA CON SENSOR DE MANOS AUTOMÁTICO, DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304, MARCA BOBRICK MODELO B-715, ACABADO SATINADO	PZA	2.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE DE 30", MARCA BOBRICK MODELO B-6806 FR 30"	PZA	4.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 24"x36" CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE EN PARED.	PZA	4.00

M



EXT	OBRA EXTRAORDINARIA		
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS, EN ZONA DE AMPLIACIÓN	M	102.77
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO A BASE CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 PARA RENIVELACIÓN DE FIRME PARA RECIBIR LOSETA DE UN ESPESOR MÁXIMO DE 5.00 cms EN ZONAS AFECTADAS	M2	511.61
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CEMENTBOND EN FACHADAS EXTERIORES PARA DAR ACABADO FINO EN MUROS	M2	150.00
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN CERCO EXISTENTE.	ML	132.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METALICA DE 5.60 x 2.80 m CON SECCIÓN PARA PUERTA PEATONAL	PZA	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED TIPO AUTOBAHN DE 68 W, 9700 LÚMENES, 120-277V, CURVA DE DISTRIBUCIÓN II, 4000K CCT, 70 CRI Min, 2 TORNILLOS DE SUJECIÓN, CAT. ATBM P05 MVOLT R2 MCA. AMERICAN ELECTRIC,	PZA	10.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA TIPO RECTANGULAR-PIRAMIDAL, CON SECCIÓN SUPERIOR DE 33x33 CM Y SECCIÓN INFERIOR DE 40x40 CM, 50 CM DE ALTURA EN LA PARTE PIRAMIDAL Y 120 CM EN LA PARTE RECTANGULAR, f'c=210 KG/CM2, CON 4 ANCLAS DE 3/4"Ø, MCA. CENMEX O SIMILAR.	PZA	10.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARBOTANTE METÁLICO DE 7.0 M DE ALTURA, SECCIÓN CÓNICO CIRCULAR, CON 01 BRAZO TIPO I DE 1.80 M, FIJADOS CON TRES TORNILLOS, MARCA POLESA, ISESA O SIMILAR	PZA	10.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS, 30 AMP, 240 V, CAT. QO230 MCA. SQUARE-D	PZA	1.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE DE ALUMINIO 2+1 CALIBRE 6, INCLUYE: CONSIDERAR PÉRDIDAS POR CATENARIAS, CORTES Y DESPERDICIOS.	M	236.80
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA MURO WALLPACK, TWR1 LED ALO SWW2 UVOLT PE DDBTXD, MARCA LITHONIA. INCLUYE: ACCESORIOS, CONEXIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	13.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO TUCURUGUAY	M3	150.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE PARA AIRE ACONDICIONADO DE ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA CONEXIÓN DE MANEJADORA A CONDENSADORA, INCLUYE FORRADO DE TUBERÍA CON ARMAFLEX, TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE DE 5/8" Y 1/2" DE DIÁMETRO, CABLE DE SEÑAL A BASE DE USO RUDO 3x14, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	78.88
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE HERRERÍA DE 2.00 M DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE POSTES PTR DE 3"x3"x3/16" @3.00 M, LARGUEROS DE PERFIL TUBULAR DE 1-1/2"x 3"x3/16" Y VERTICALES DE PERFIL TUBULAR DE 1-1/2"x1-1/2"x 3/16" @12.50 CMS MEDIDOS A CENTROS DE PERFIL, TAPA PARA POSTES DE 3"x3"x3/16".	M	150.00
	FABRICACIÓN DE MUEBLE PARA RECEPCIÓN A BASE DE MADERA DE PINO Y BARROTES CON DIMENSIONES SEGÚN PLANO, FORRADO EN BARRA CON FORMAICA Y ACABADO EN PINTURA, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA DE 44x44 CM MARCA LAMOSA MODELO SENNA CON DISEÑO TIPO PIEDRA EN COLORES GRIS, CAFÉ Y BEIGE CON ACABADO MATE, ASENTADA CON CEMENTO MORTAR Y BOQUILLA DE 5 MM COLOR GRIS, INCLUYE: CORTES Y DESPERDICIOS.	M2	45.00
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO DE 300 LTS, INCLUYE: COLOCACIÓN EN SITIO Y CONEXIÓN A LÍNEAS Y LLENADO.	PZA	1.00





SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULA TIPO BOLA DE PVC DE 3/4" INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	0.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA PARA PROTECCIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO DE APROX. 1.20x0.80x1.10 M	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 3F, 225A, NEMA1, 42 CIRCUITOS, MARCA SQUARE D, INCLUYE TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE HERRERÍA DE 2.00 M DE ALTURA, FABRICADO A BASE DE LARGUEROS DE PERFIL TUBULAR DE 1"x2" CAL. 18 Y VERTICALES DE PERFIL TUBULAR DE 1"x2" CAL. 18 @15 CM MEDIDOS A CENTROS DE PERFIL. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, CARGA, ACARREOS LOCALES, MONTAJE, PLOMEO, PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO A PROYECTO.	M	32.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PARA CONTROL DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, INCLUYE HASTA 24 DETECTORES MARCA FIRE LITE O SIMILAR, GABINETE, ACCESORIOS, INSTALACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, CABLEADO, ARRANQUE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

En este acto, el **Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya**, representante legal de la empresa **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S. A. DE C. V.**, responsable de la ejecución de los trabajos, hace entrega a la residencia de supervisión de la Dirección de Obras Públicas, los documentos relativos a planos de obra terminada, manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados en la obra.

En vista de lo anteriormente consignado, el **Ing. Alberto Ibarra Ojeda**, en su carácter de **Director de Obras Públicas**, recibe de **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, S. A. DE C. V.**, a través de su representante legal, **Ing. Manuel Isbozeth Ochoa Loya** los trabajos anteriormente descritos.

Para constancia de la misma, se levanta la presente acta y sabedores de su alcance y contenido, firman en esta los que en ella intervinieron, siendo las 12:00 hrs. del día 29 de mayo de 2024 y previa lectura que se da al acta.

ENTREGA

GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN  
DEL TERRITORIO, S. A. DE C. V.

ING. MANUEL ISBOZETH OCHOA LOYA  
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALBERTO IBARRA OJEDA  
DIRECTOR





TESTIGO

---

ING. ALEX ALBERTO ARMENTA RENDÓN  
JEFE DEPTO. DE EJECUCIÓN Y CONTROL  
DE OBRA VIAL

TESTIGO

---

ING. BENJAMÍN CHÁVEZ LÓPEZ  
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN